

《成安县消防专项规划（2022—2035年）》

规划公示主要内容

一、规划期限

近期：2022—2025年

远期：2026—2035年

二、规划范围

县域规划范围与成安县县域管辖范围一致。

中心城区规划范围为成安镇全域及道东堡镇西姚堡村、南姚堡村、小堤西村、西马堤村行政辖区范围。

三、城乡统筹消防规划

规划将县域分为四个作战分区，相互支援，互为备用。规划保留现状消防救援站，增设4座一级普通消防救援站、2座二级普通消防救援站和5处乡镇专职消防队。

四、城市消防规划

1、消防救援站规划

规划期内保留现状聚良大道特勤消防救援站和乾侯北街二级普通消防救援站，新建3个一级普通消防救援站。

2、消防指挥中心及培训基地规划

规划结合聚良大道特勤消防救援站建设消防指挥中心，包括了指挥中心、体能训练馆、备勤楼、医务分队、储备中心等功能。

规划结合聚良大道特勤消防救援站设置消防培训基地。

五、消防供水规划

消防水源以市政供水为主，以天然水源为辅。

中心城区共设置 4 个供水厂，各给水点之间实现管网连通，实现多水源联合供水。

对东干渠采取积极措施加以保护，中心城区段增设取水码头 4 处。

六、消防通信规划

有线通信：通信公司至消防指挥中心、消防救援站设置 2 对火警专线，消防指挥中心与消防救援站设置 2 对调度专线，与相关部门设置 1 对火警专线。

无线通信：以责任区消防救援站为基础，形成调度网、指挥网、战斗网三级网络配置。

七、消防供电规划

消防指挥中心、各消防救援站规划均设双电源供电，保证消防指挥系统 24 小时不间断的运作。

八、消防车通道规划

紧急救援通道：邯大路、成肥路、成峰路。

消防车通道：城市主干道路为主要消防车通道，支路和地块内道路为次要消防车通道。

危险品运输专用通道：外环路及聚良大道。

九、近期建设规划

开展乡镇专职消防队试点工作。规划按规范配备消防车辆、消防人员及个人防护装备。